

Số: 1232/BVPB-TCHC

Phú Bình, ngày 08 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Phú Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm thang máy cho khối nhà khoa Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Phú Bình.

Địa chỉ: Xóm La Sơn, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Văn Đại – Phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Phú Bình.

- Số điện thoại: 0962.687.999

- Email: nguyendai145@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Văn thư - Phòng Tổ chức - hành chính - Bệnh viện đa khoa Phú Bình

Địa chỉ: Xóm La Sơn, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Bản mềm gửi qua Email: bvdphubinh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 08 tháng 9 năm 2026 đến trước 17h ngày 15 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: *theo phụ lục đính kèm.*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị:

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện đa khoa Phú Bình



- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị: Hàng hóa trong quá trình vận chuyển, bảo quản phải thực hiện theo quy định của Nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng, hoàn thiện lắp đặt trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Thống nhất khi hoàn thiện hợp đồng
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản
- Thời hạn thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi Nhà thầu bàn giao hàng hóa và hóa đơn tài chính. Trong thời hạn thanh toán, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ thanh toán theo quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện đa khoa Phú Bình.

Bệnh viện đa khoa Phú Bình rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Thành



Phụ lục: Danh mục hàng hóa và thông số kỹ thuật

(Kèm thông báo mời chào giá số 1232/BVPB-TCHC ngày 08/9/2026 của Bệnh viện đa khoa Phú Bình)

THANG MÁY TẢI TRỌNG 1000KG	
Loại thang	Tải khách – Có phòng máy
Năm sản xuất	Năm 2026
Số lượng	01 Bộ
Tải trọng	1000 kg
Tốc độ	60 m/phút
Vị trí phòng máy	Tầng trên cùng
Vận hành	Điều khiển đơn
Số tầng phục vụ	3
Số cửa tầng	3
Nguồn điện động lực	380V - 3 phase - 50Hz
Nguồn điện chiếu sáng	220V - 1 phase - 50Hz
Kích thước giếng thang	Rộng: 2500 mm x Sâu: 3050 mm
Kích thước cabin	Rộng: 1400 mm x Sâu: 2000 mm x Cao: 2300 mm
Kích thước cửa cabin	Rộng: 1100 mm x Cao: 2100 mm
Chiều cao đỉnh giếng (OH)	4800mm + 2100mm
Độ sâu đáy giếng (PIT)	1500 mm
Số lần khởi động cho phép	180 lần/giờ
Máy kéo	Máy kéo không hộp số, nam châm từ vĩnh cửu
Hệ điều khiển	Sử dụng công nghệ vi xử lý
Cáp tải	Cáp thép chuyên dụng $\Phi 10 \times 5$ sợi
RAIL dẫn hướng	Chuyên dùng cho thang máy
Cabin	- Vách trước: Inox sọc nhuyển - Vách hông: Inox gương trắng ở giữa , Inox sọc nhuyển 2 bên - Vách sau: Inox gương trắng ở giữa , Inox sọc nhuyển 2 bên - Sàn: Lát đá Granit Việt Nam - Trần: Inox Gương Trắng, meca, đèn led chiếu sáng.
Tay vịn	03 Tay vịn ở (02 vách hông + 01 vách sau) Cabin
Quạt thông gió	Quạt chuyên dùng cho thang máy
Cửa thoát hiểm trên nóc	Đảm bảo thoát hiểm an toàn khi gặp sự cố.



cabin	
Liên lạc khi có sự cố	Hệ thống Interphone liên lạc từ phòng thang và bên ngoài.
Loại cửa cabin	Cửa hai cánh đóng mở tự động về hai phía từ trung tâm.
Truyền động cửa	Truyền động bằng đai răng, tốc độ cửa điều chỉnh được. Và Điều khiển điện áp vô cấp giúp cửa mở êm và nhẹ.
An toàn cửa	Thanh hồng ngoại dọc suốt cửa cabin. Tự động mở cửa khi gặp vật cản
Thanh trượt(sill)	Nhôm cứng định hình
Cửa tầng 1,2,3	- Kích thước rộng 1100mm x 2100mm - Cửa tầng : Inox sọc nhuyền dày 1.2mm - Thanh trượt (sill): nhôm cứng định hình
Bao che cửa tầng 1,2,3	Sử dụng bao che bản rộng hẹp inox sọc nhuyền
Bảng điều khiển trong cabin	- Bề mặt bảng bằng: Inox sọc nhuyền trắng - Nhãn hiệu thang, tải trọng thang, khoá hộp công tắc hoạt động độc lập.
Tính năng điều khiển:	- Hiện thị chiều và vị trí phòng thang đang chuyển động . - Đèn và chuông báo khi quá tải - Đèn chiếu sáng khẩn cấp khi cúp điện - Nút chuông cấp cứu - Nút bấm gọi tầng (loại nút nhấn có phát sáng số tầng 1,2,3) - Nút đóng và mở cửa
Bảng điều khiển ngoài cửa tầng	- Bề mặt bảng bằng: chất liệu kính cường lực - Các nút gọi thang, màn hình hiển thị vị trí thang máy và hướng hoạt động của thang máy bằng kỹ thuật số Digital - Số lượng: 03 Cái
Tính năng điều khiển:	- Các nút bấm gọi thang lên và xuống (loại nút nhấn có phát sáng) - Hiện thị chiều lên xuống vị trí cabin. - Bảng điều khiển đặt tất cả các tầng

CÁC THIẾT BỊ AN TOÀN

Bộ không chế vận tốc Phanh hãm an toàn	- Loại đĩa văng ly tâm đặt trên sàn kỹ thuật tầng trên cùng đảm bảo khi vận tốc quá giới hạn cho phép sẽ tự động giật phanh an toàn. - Dừng Phanh Nêm đặt dưới khung phòng thang, đảm bảo an toàn với sự cố thang rơi tự do, và không gây hư hại cho Ray dẫn hướng.
---	--



Bộ giảm chấn	Sử dụng bộ giảm chấn Thủy Lực, lắp dưới pit hồ bên Cabin và Cao su bên đối trọng, khi thang máy vì một lý do nào đó vượt hành trình sẽ tác động êm ái, an toàn cho người trong phòng thang.
Thiết bị báo quá tải	Tín hiệu chuông báo và cabin sẽ không hoạt động nếu tải trọng của toàn bộ hành khách vượt quá tải trọng định mức (1000kg) của phòng thang.
Công tắc chống vượt hành trình	Đặt ở hai đầu hành trình.
Thiết bị bảo vệ	Khi quá tải điện áp, mất pha, ngược pha, sụt pha nhằm bảo vệ động cơ an toàn
Tự động huỷ bỏ lệnh gọi thừa trong Cabin.	Sẽ huỷ lệnh gọi thừa trong Cabin, người sử dụng chỉ cần nhấn lại tầng gọi nhằm một lần nữa. Khi thang đã đáp ứng lệnh gọi thang cuối cùng trong cabin, hệ thống điều khiển sẽ tự động kiểm tra và xóa các lệnh gọi còn lại trong bộ nhớ theo chiều ngược lại.
Phục vụ độc lập từ trong phòng thang	Khi chuyển qua chế độ này, thang máy không phục vụ các cuộc gọi từ bên ngoài mà chỉ phục vụ các cuộc gọi trong phòng thang.
Dừng tầng an toàn	Khi gặp sự cố kỹ thuật làm cho thang dừng ở giữa tầng, tủ điều khiển sẽ kiểm tra hiện trạng trước khi di chuyển thang đến tầng gần nhất.
Hệ thống điều khiển tốc độ cửa tự động	Hệ thống kiểm tra hiện trạng đóng cửa ở mỗi tầng và tự động điều chỉnh tốc độ cửa phù hợp.
Điều chỉnh thời gian đóng mở cửa	Điều chỉnh thời gian đóng cửa theo ý người sử dụng .
Tái mở cửa bằng nút gọi thang	Tái mở cửa: khi cửa thang đang đóng, cửa sẽ được mở trở lại nếu hành khách ấn vào nút gọi tầng & nút open.
Đóng cửa lặp lại	Nếu có vật cản lại trong khi cửa đang đóng, cửa sẽ lập tức mở và đóng lại cho đến khi không còn vật cản.
Ghi nhận cuộc gọi	Hành khách chỉ cần chạm nhẹ vào các nút điều khiển đèn sẽ sáng lên, ghi nhận cuộc gọi, đèn sẽ tắt khi đã đáp ứng
Tủ cứu hộ tự động 3 pha	Khi có sự cố mất điện 3 pha, Tủ cứu hộ sẽ tự động xuất ra điện 3 pha, để đưa thang máy về tầng gần nhất giải phóng người trong thang